

ACEA ATO 5 S.p.A.

Al Comune di Ausonia
Al Comune di Castelnuovo Parano
Al Comune di Coreno Ausonio
Al Comune di Pignataro Interamna
Al Comune di San Giorgio A Liri
Al Comune di Sant'Andrea Del Garigliano
Al Comune di Vallemaio

comunediausonia@postecert.it
suap@pec.comune.castelnuovoparano.fr.it
comune.corenoausonio.fr@messaggipec.it
comune.pignataroint.servizigenerali@certipec.it
posta@pec.comunedisangiorgioliri.it
comunesantandrea@postecert.it
suap@pec.comune.vallemaio.fr.it

E p.c.
Prefettura di Frosinone
STO Ato 5 Frosinone

protocollo.preffr@pec.interno.it
segreteria@pec.ato5fr.it

MESSAGGIO PEC

Comunicato: Sospensione idrica improvvisa in data odierna 22 dicembre 2019

Acea Ato 5 S.p.A. comunica che a causa di mancata tensione in arrivo da parte di e-distribuzione presso Impianto Pozzi San Giorgio A Liri si sta verificando una sospensione del flusso idrico, in particolare le zone interessate sono le seguenti:


- Comune di Ausonia: intero territorio comunale tranne località Selvacava;
- Comune di Castelnuovo Parano: intero territorio comunale;
- Comune di Coreno Ausonio: intero territorio comunale;
- Comune di Pignataro Interamna: intero territorio comunale;
- Comune di San Giorgio A Liri: intero territorio comunale;
- Comune di Sant'Andrea Del Garigliano: intero territorio comunale;
- Comune di Vallemaio: intero territorio comunale.

Il regolare ripristino del servizio è previsto in serata (**salvo imprevisti**).

Acea Ato 5 S.p.A. si scusa per i disagi.

Frosinone, 22 dicembre 2019

Responsabile Centrale del Guasto
(Ing. Michele Chiarlitti)



SEGNALAZIONE GUASTI

 800191332

soa.aceaato5@pec.aceaspa.it